

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Отделение надзорной деятельности по г.Аргун

(наименование территориального органа МЧС России)

г.Аргун ул.Пищевиков б/н т.8(938) 889-52-75 ф.- E-mail: ond_5@mail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделения надзорной деятельности г. Аргун

(наименование органа государственного надзора)

г.Аргун ул.Пищевиков б/н, тел. 8(938) 889-52-75, E-mail: ond-5@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 154/1/88

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2 «Солнышко» г.Аргун»(МКДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 2 «СОЛНЫШКО» Г.АРГУН»)

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по пожарному надзору *Музаев У.Б.* Отделения надзорной деятельности г. № 154

Аргун

(наименование органа ГПН)

от « 16 » октября 2017 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 ч 00 мин.

« 23 » октября 2017 г. по 13 ч 00 мин. « 23 » октября 2017 г.

проведена проверка

Инспектор ОНД и ПР по г. Аргун и Курчалоевскому району, майор внутренней службы
Бачаев Идрис Ильясович

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2 «Солнышко» г.Аргун»(МКДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 2 «СОЛНЫШКО» г.АРГУН») , г.Аргун, ул. Шоссейная 109

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с

зам по АХЧ Шахгериевым У-А.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пр	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия	Пункт (абзац пункта) и наименование норма-	Срок устранения нару-	Отметка (подпись)
------	--	--	-----------------------	-------------------

ед пи са ни я	по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	тивного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	шения требования пожарной безопасности	о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	На объекте защиты допущена прокладка (эксплуатация) воздушных линий электропередачи (в том числе временных и проложенных кабелем) над горючими кровлями (навесами, открытыми складами, штабелями, скирдами и др.) горючих веществ материалов, изделий.(МКДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 2 "СОЛНЫШКО" Г.АРГУН")	Правила противопожарного режима в РФ : п. 41	20.02.2018	
2	На объекте защиты допущена эксплуатация электропроводов (кабелей) с видимыми нарушениями изоляции.(МКДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 2 "СОЛНЫШКО" Г.АРГУН")	Правила противопожарного режима в РФ : п/п а) п. 42	20.02.2018	
3	На объекте защиты допущено использование розеток (рубильников, других электроустановочных изделий) с повреждениями.(МКДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 2 "СОЛНЫШКО" Г.АРГУН")	Правила противопожарного режима в РФ : п/п б) п. 42	20.02.2018	
4	На объекте защиты электролампы (светильники) обернуты бумагой (тканью, другими горючими материалами).(МКДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 2 "СОЛНЫШКО" Г.АРГУН")	Правила противопожарного режима в РФ : п/п в) п. 42	20.02.2018	
5	На объекте защиты допущено размещение более 50 детей в деревянных зданиях (зданиях из других горючих материалов).(МКДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 2 "СОЛНЫШКО" Г.АРГУН")	Правила противопожарного режима в РФ : п/п б) п. 11	20.02.2018	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции;
иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в февраля 2018 г.
(квартал, месяц).

*Инспектор ОНД и ПР по г. Аргун и Курчалоевскому району
Бачаев Идрис Ильясович*

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«23» октября 2017г.

М.Л.П.*



Предписание для исполнения получил:

(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)

«__» октября 2017г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Телефон доверия: