

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Главное управление МЧС России по Чеченской Республике

(наименование территориального органа МЧС России)

ЧР, г.Грозный ул.У.Садаева, 13 т.8(8712) 33-24-29 ф.- E-mail: und_95@mail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу "город Аргун" УНД и ПР ГУ МЧС России по ЧР

(наименование органа государственного надзора)

г.Аргун, ул.Пищевиков, б/н, тел. 8(928) 740-13- 03, E-mail: ond_5@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 31/1/31

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 2 "Солнышко" г.Аргун"(МКДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 2 "СОЛНЫШКО" Г.АРГУН")

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по пожарному надзору *Тимергераев С.А.* Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу "город Аргун" УНД и ПР ГУ МЧС России по ЧР № 31

(наименование органа ГПН)

от « 20 » октября 2020 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 ч 00 мин. « 28 » октября 2020 г. по 15 ч 00 мин. « 29 » октября 2020 г.

проведена проверка

Инспектор ОНД и ПР по городскому округу "город Аргун" УНД и ПР ГУ МЧС России по ЧР, майор внутренней службы, Бачаев Идрис Ильясович

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 2 "Солнышко" г.Аргун"(МКДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 2 "СОЛНЫШКО" Г.АРГУН") , г.Аргун, ул.

Шоссейная 109

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пре	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием меро-	Пункт (абзац пункта) и наименование норма-	Срок устранения	Отметка (подпись) о
-------	--	--	-----------------	---------------------

дп са- ния	приятия по его устранению и кон- кретного места выявленного наруше- ния	тивного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного до- кумента по пожарной безопасности, требова- ния которого (-ых) на- рушены	наруше- ния тре- бования пожарной безопас- ности	выполнени (указывается только вы- полнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	На объекте защиты допущена экс- плуатация электропроводов (кабелей) с видимыми нарушениями изоляции в котельном помещении.(МКДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 2 "СОЛНЫШ- КО" Г.АРГУН")	Постановление прави- тельства РФ № 390 : п/п а) п. 42	23.12.20	
2	На объекте защиты руководитель ор- ганизации не организовал проведение проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя, в установленные сроки.(МКДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 2 "СОЛНЫШ- КО" Г.АРГУН")	Постановление прави- тельства РФ № 390 : п. 21	23.12.20	
3	На объекте защиты светильники экс- платируются со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника в кабинете (диета систра).(МКДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 2 "СОЛНЫШКО" Г.АРГУН")	Постановление прави- тельства РФ № 390 : п/п в) п. 42	23.12.20	
4	На объекте защиты допущена экс- плуатация двери эвакуационного вы- хода, не оборудованной запором, по- зволяющим свободное открытие из- нутри без ключа.(МКДОУ "ДЕТ- СКИЙ САД № 2 "СОЛНЫШКО" Г.АРГУН")	Постановление прави- тельства РФ № 390 : п. 35	23.12.20	
5	На объекте защиты руководитель ор- ганизации не организовал проведение проверки работоспособности систем автоматических установок пожарной сигнализации не реже 1 раза в квар- тал.(МКДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 2 "СОЛНЫШКО" Г.АРГУН")	Постановление прави- тельства РФ № 390 : п. 61	23.12.20	
6	На объекте защиты пожарные щиты не укомплектованы немеханизиро- ванным пожарным инструментом (инвентарем) согласно приложению № 6 настоящих правил.(МКДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 2 "СОЛНЫШ- КО" Г.АРГУН")	Постановление прави- тельства РФ № 390 : п. 482	23.12.20	
7	На объекте защиты, лица не прошед- шие обучение мерам пожарной безо- пасности, допущены к рабо- те.(МКДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 2 "СОЛНЫШКО" Г.АРГУН")	Постановление прави- тельства РФ № 390 : п. 3	23.12.20	

